



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

EAC

# АО «Завод «Энергокабель»

142455, МО, Богородский Г.О., г. Электроугли,  
ул. Полевая, дом 10, Тел. 8 (495) 221-89-93, (495) 221-89-94  
[www.energokab.ru](http://www.energokab.ru), e-mail: [client@energokab.ru](mailto:client@energokab.ru)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
на кабели силовые, не распространяющие горение  
с низким дымо- и газовыделением  
на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ  
марок:  
ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS,  
ПвВГнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS,  
АВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS,  
АПвВГЭнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LSLTx,  
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx,  
АВВГнг(А)-LSLTx, АВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АВВГЭнг(А)-LSLTx,  
АВБШвнг(А)-LSLTx  
ТУ 16.К121-018-2011**

**Продукция сертифицирована на соответствие требованиям  
Технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности низковольтного оборудования»  
(ТР ТС 004/2011)**

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц или на постоянное напряжение 1 и 1,5 кВ соответственно.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение жил, мм <sup>2</sup>	
		Номинальное напряжение кабеля, кВ	
		0,66	1
БВГнг(A)-LS, БВГЭнг(A)-LS, ПвБГнг(A)-LS, ПвБГЭнг(A)-LS, БВГнг(A)-LSLTx, БВГЭнг(A)-LSLTx	1	1,5 – 50	1,5 – 1000
АВВГнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, АПвБГнг(A)-LS, АПвБГЭнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LSLTx, АВВГЭнг(A)-LSLTx		2,5 – 50	2,5 – 1000
ВБШвнг(A)-LS, ПвБШвнг(A)-LS, ВБШвнг(A)-LSLTx		-	(1,5 – 1000)*
АВБШвнг(A)-LS, АПвБШвнг(A)-LS, АВБШвнг(A)-LSLTx		-	(2,5 – 1000)*
БВГнг(A)-LS, БВГЭнг(A)-LS, ПвБГнг(A)-LS, ПвБГЭнг(A)-LS, БВГнг(A)-LSLTx, БВГЭнг(A)-LSLTx	2, 3, 4, 5, 6	1,5 – 50	1,5 – 400
АВВГнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, АПвБГнг(A)-LS, АПвБГЭнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LSLTx, АВВГЭнг(A)-LSLTx		2,5 – 50	2,5 – 400
ВБШвнг(A)-LS, ПвБШвнг(A)-LS, ВБШвнг(A)-LSLTx		1,5 – 50	1,5 – 400
АВБШвнг(A)-LS, АПвБШвнг(A)-LS, АВБШвнг(A)-LSLTx		2,5 – 50	2,5 – 400
БВГ-Пнг(A)-LS, БВГ-Пнг(A)-LSLTx	2, 3	1,5 – 10	1,5 – 10
АВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LSLTx		2,5 – 10	2,5 – 10

\*Только для эксплуатации в сетях на постоянном напряжении

1 Для обозначения кабелей в тропическом исполнении к марке кабеля через дефис добавляется буква «Т».

2 В кабелях герметизированных с водоблокирующими элементами (нитями, жгутами или лентами) к обозначению марок перед буквами «нг» добавляют букву «г» (например, БВГЭнг(A)-LS)

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ

1 Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей  $U_m$ , равно  $1,2U$ .

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего  $2,4U_0$ .

Бронированные одножильные кабели марок ВБШвнг(A)-LS, АВБШвнг(A)-LS, ПвБШвнг(A)-LS, АПвБШвнг(A)-LS, ВБШвнг(A)-LSLTx, АВБШвнг(A)-LSLTx предназначены для эксплуатации в сетях на постоянном напряжении.

2 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °C.

3 Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм<sup>2</sup> сечения жилы – для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм<sup>2</sup> – для кабелей с медными токопроводящими жилами.

Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее  $7,5 D_{\text{н}}$  одножильных – не менее  $10 D_{\text{н}}$ , где  $D_{\text{н}}$  – наружный диаметр кабеля.

Прокладка без предварительного подогрева при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °C.

4 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C, должно соответствовать ГОСТ 22483.

5 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 приведены в таблице 1:

Таблица 1

Марка кабеля	Класс пожарной опасности	Преимущественная область применения
БВГнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, БВГЭнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, БВГ-Пнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LS, ПвБГнг(A)-LS, АПвБГнг(A)-LS ПвБГЭнг(A)-LS, АПвБГЭнг(A)-LS	П16.8.2.2.2	Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях при условии отсутствия механических воздействий на кабель.

Продолжение таблицы 1

Марка кабеля	Класс пожарной опасности	Преимущественная область применения
ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS	П16.8.2.2.2	То же при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
ВВГнг(А)-LSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, АВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АВВГ-Пнг(А)-LSLTx	П16.8.2.1.2	Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов при условии отсутствия механических воздействий на кабель.
ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx	П16.8.2.1.2	То же при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели, герметизированные с водоблокирующими материалами применяются в условиях повышенной влажности или местах с повышенной влажностью грунтов		

6 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 2:

Таблица 2

Материал изоляции кабелей	Допустимая температура нагрева жил кабеля, °C			
	Длительно допустимая, °C	В режиме перегрузки, °C	Предельная при коротком замыкании, °C	По условию невозгорания при коротком замыкании, °C
Поливинилхлоридный пластикат	70	90	160/140*	350
Сшитый полиэтилен	90	130	250	400

\* Для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм<sup>2</sup>.

7 Кабели после прокладки и монтажа должны выдержать испытания в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Допускается испытание кабельной линии постоянным напряжением  $4U_o$  в течение 15 мин.

Защитный шланг бронированных кабелей после прокладки в земле должен быть испытан постоянным напряжением 5 кВ в течение 10 мин. При этом напряжение должно быть приложено между броней кабеля и заземлителем.

8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных значений ГОСТ 31996.

9 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны соответствовать указанным значениям ГОСТ 31996.

10 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.

Надпись должна содержать: наименование предприятия-изготовителя, марку кабеля, обозначение технических условий, по которым изготовлено изделие, стандарта ОТУ, год выпуска кабеля, страну изготовителя (сделано в РФ), единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС).

Допускается в содержании маркировки указывать другую дополнительную информацию, например: число и сечение жил, сечение экрана из медных проволок, номинальное напряжение, длину.

11 При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации необходимо обесточить кабельную линию и обратиться в соответствующую службу.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

2 Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2, для кабелей в тропическом исполнении группе ОЖ1 по ГОСТ 15150.

3 Допускается хранение кабелей на барабанах в общитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет.

4 Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Кабели не представляют опасности для жизни и здоровья людей после окончания срока эксплуатации или выхода из строя.

Материалы конструкции кабелей (медь, алюминий, сталь), поддаются вторичной переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

Материалы конструкции кабелей (материалы изоляции и оболочки) могут быть захоронены.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий при соблюдении заказчиком условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке или руководстве по эксплуатации.

По вопросам качества кабельных изделий обращаться на завод-изготовитель или к официальному представителю.

**Официальный представитель:**

**ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»**

115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.1

Тел.:8(495)258-99-58, (495)258-99-49

[www.erc.ru](http://www.erc.ru)

[erc@erc.ru](mailto:erc@erc.ru)